



UNIVERSITÀ DI FOGGIA



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Direttore generale

Dott.ssa Teresa ROMEI

Area affari tecnici e negoziali

Dott.ssa Elisabetta BASILE

Servizio gare e assicurazioni

Dott.ssa Filomena PERNA

Alle Imprese interessate

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.), AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. b), D. LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA. (S01_2022).

CIG: 907614609F

CHIARIMENTI

QUESITO 1

Con riferimento al CSA, siamo a chiedere conferma se le attività relative alla revisione/ricarica e al collaudo degli estintori sono incluse nel canone. In caso di risposta affermativa si chiedono le consistenze degli estintori indicando sia la tipologia di estinguente ed il peso degli stessi. Tale informazione è necessaria per poter elaborare un'offerta puntuale alla Vostra richiesta.

RISPOSTA 1

Le attività di revisione / collaudo degli estintori, quando necessarie secondo i dettami normativi, sono da intendersi comprese nelle attività di cui all'art. 1, lettera a.2 del CSA, e come tali soggette all'applicazione della franchigia, di cui all'art. 6. Le consistenze sono riportate nella tabella di cui all'art. 5. Gli estintori a polvere sono da kg. 6, mentre quelli a CO2 sono da kg. 5.

QUESITO 2

Si chiede conferma del fatto che le attività relative alla revisione/ricarica e al collaudo degli estintori sono incluse nel canone. In caso di risposta affermativa si chiedono le consistenze degli estintori indicando sia la tipologia di estinguente ed il peso degli stessi.

RISPOSTA 2

Le attività di revisione / collaudo degli estintori, quando necessarie secondo i dettami normativi, sono da intendersi comprese nelle attività di cui all'art. 1, lettera a.2 del CSA, e come tali soggette all'applicazione della franchigia, di cui all'art. 6. Le consistenze sono riportate nella tabella di cui all'art. 5. Gli estintori a polvere sono da kg. 6, mentre quelli a CO2 sono da kg. 5.

QUESITO 3

Si richiedono i seguenti chiarimenti: in riferimento a Vs. capitolato, Art.6, relativamente alla manutenzione straordinaria, si richiede se l'ordine dei prezziari indicato è da intendersi come ordine di priorità oppure se gli stessi prezziari possono essere scelti dalla scrivente in via alternativa. - in riferimento a Vs. capitolato, Art.17, si richiede se nel canone di manutenzione ordinaria siano comprese le attività di manutenzione straordinaria quali revisioni e/o collaudi degli estintori.

RISPOSTA 3

Relativamente a quanto riportato all'art. 6 per la "manutenzione straordinaria" si dovrà fare riferimento prioritariamente al Listino "Prezzi Informativi dell'Edilizia – Impianti Tecnologici", Ed. DEI – 2014. In alternativa, per le voci di lavorazioni non presenti si farà riferimento agli altri prezziari indicati, sempre in considerazione della convenienza tecnica - economica per la Stazione Appaltante. Per quanto all'art. 17, le attività di revisione / collaudo degli estintori, quando necessarie secondo i dettami normativi, sono da intendersi comprese nelle attività di cui all'art. 1, lettera a.2 del CSA, e come tali soggette all'applicazione della franchigia, di cui all'art. 6.

II RUP
Arch. Francesco de Leo